



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้นด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค โดยการตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือภาคสนาม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ร่วมกับผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อตรวจคุณภาพน้ำอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือทางภาคสนาม จำนวน ๕๓ จุด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศิวาภณ ศรีภักติกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ



รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านอย่างง่าย ด้วยเครื่องมือทางภาคสนาม
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดพราจีนบุรี

ที่	ชื่อระบบประปา	หมู่ที่	ผลการตรวจ				หมายเหตุ
			ค่าความเป็นกรด-ด่าง	ค่าคลอรีน	ค่าความกระด้าง (มิลลิกรัม/ลิตร)	ค่าโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (อ.11)	
1	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 19	19	7	0	น้อยกว่า 5	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
2	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 และ 2	3	7	0	น้อยกว่า 5	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
3	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1	1	7	0	ไม่เกิน 50	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
4	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12	12	7	0	ไม่เกิน 100	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
5	ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12	12	7	0	ไม่เกิน 150	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
6	ระบบจ่ายน้ำประปาหนองประเทือง ซอย 5	17	7	0	ไม่เกิน 50	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
7	ระบบจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนางน้ำอ้อย	17	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
8	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเกษมศักดิ์ วงษ์มัน	17	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
9	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ใหญ่หมู่ 13	13	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
10	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณข้างร้านนายก อบต.บ้านพระ	13	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
11	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายดิเรก ศรีกลสิกิจ	13	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
12	ระบบประปาหมู่บ้านตรงข้ามสวนลุงแดง	13	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
13	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายสมชาย สมสกุล	13	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
14	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ใหญ่ศิริวรรณ เจือจาน	10	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
15	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาอเนกประสงค์	10	6	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 3	สามารถบริโภคได้

16	ระบบประปาหมู่บ้านดงกระจาย ซอย 1	10	6	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 3	สามารถบริโภคได้
17	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณซุ้มวัดหนองจอก	18	6	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
18	ระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองจอกใหม่ ซอย 1	18	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
19	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายวรเทพ เปี่ยมสุวรรณศิริ	18	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
20	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายรุ่งโรจน์	18	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
21	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางบุญเรือน คงคำศรี	18	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 3	สามารถบริโภคได้
22	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสุบิน คุณยงค์	18	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
23	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านผู้ช่วยเอี่ยมพร เจือจาน	5	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
24	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 5	5	7	0	ไม่เกิน 100	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
25	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดบ้านใหม่สามัคคี	5	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
26	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนางสาวโสภีขนา พุ่มประดิน	7	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
27	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณวัดเนินดินแดง	7	6	0	ไม่เกิน 50	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
28	ระบบประปาหมู่บ้านหนองไขไก่อ่ ซอย 2	7	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
29	ระบบประปาหมู่บ้านหนองไขไก่อ่ ซอย 4	7	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
30	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายจ่านง สมสกุล	7	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
31	ระบบประปาหมู่บ้านซอยโปร่งอรุณ	7	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
32	ระบบประปาหมู่บ้านซอยจันทร์งาม	11	7	0	ไม่เกิน 150	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
33	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายนามวงษ์ แก้วอนันต์	11	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
34	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณกองทุนหมู่บ้านหนองจอก	11	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
35	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางสาวสะอาด แก้วหนอง	11	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
36	ระบบประปาหมู่บ้านแยกบ้านนายสุริระ	11	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
37	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายธีรพล นามพล	11	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 4	ไม่ควรใช้บริโภค
38	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณหมู่บ้านบุญธิดา	11	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
39	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 14	14	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
40	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายภูษิต ศิริจิตรากุล	14	7	0	ไม่เกิน 100	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
41	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณสวนผู้ช่วยไก่อ่	14	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
42	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเต็ม พรรณศรี	14	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
43	ระบบประปาหมู่บ้านซอยท่อน้ำดี	14	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค

44	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนางชิ้นจิตร พรรณศรี	14	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
45	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้าน ร.ต.ท.ธิตี คุรุทอ่อน	14	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
46	ระบบประปาหมู่บ้านซอยข้างป้อม PT	15	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
47	ระบบประปาหมู่บ้านซอยท่อน้ำ ซอย 1	15	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
48	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณที่ดินนายเฉลิมชัย	15	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 6	ไม่ควรใช้บริโภค
49	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางอำไพ เจริญทอง	16	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
50	ระบบประปาหมู่บ้านที่ 16 โค้งบ้านตาช่วย	16	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
51	ระบบประปาหมู่บ้านที่ 16 หนองกันเกราซอย 5	16	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 5	ไม่ควรใช้บริโภค
52	ระบบประปาหมู่บ้านที่ 16 เส้นหนองกันเกราซอย 9	16	7	0	ไม่เกิน 200	ระดับ 6	ไม่ควรใช้บริโภค
53	ระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนางหลิม วงศ์พรรณเสื่อ	16	7	0	ไม่เกิน 300	ระดับ 6	ไม่ควรใช้บริโภค